





BL-VT01

New
Generation



User Manual

Overview



1. Waste Channel

2. IV Pole Mount

3. Tightening Knob

4. Buffer Hinge

5. Electric Lifting Base

6. Caster

7. Pet Restraint Fixing Knob
8. Two-panel Tabletop

9. Drain Hole

10. Translucent Bucket for Waste Collection

11. Side-panel Handle

12. Operation-Surface Angle Adjuster

13. Foot Pedal

Parts list

Table mainframe, 4 medical class casters, waste bucket, infusion pole, tightening knobs.

Specification

Dimension	L1400×W500×H700—1200(mm) 55-1/8×19-11/16×27-9/16×47-1/4(inch)
Package	L1460×W580×H850(mm) 57-31/64×22-53/64×33-30/64(inch)
Net Weight	80kg
Gross Weight	95kg
Volume	0.73cbm

Brief Introduction

A two panel table top system that adjusts from horizontal to near vertical to hold the pets in the desired position during surgery.

10cm (4") stainless steel trough encourages fluid run off into a drain.

Transparent drainage bucket collects waste fluid, and offers direct vision of waste liquid volume.

Powerful and durable electric lifting actuator holds 120kg (240lbs) on the surgery top (powered by Linak), provides long service life.

Water resistant foot pedal set provides easy and comfortable table height adjustments.

Tight and secured V-top and table tilting adjustments.

Ergonomically designed, each side panel is 9", based upon average forearm length.

Two sliding, quick release easy controls are provided on each side of the rail provides secure pet restraint.

Special buffer system (consisting of buffer hinges and air springs) that cushions the dropping impact of the whole top and V-top side panels.

Medical class casters move smoothly and brake easily.

Overall size of the top: 20"W× 55"L.

Table can be lifted from 28" to 47".

Worktop Swivel Angle: 0° - 45°.

Package Inspection

The manufacturer is not liable for any damage caused by a third party "Transport or Delivery Company".

The day the unit is delivered, an inspection of the outer packing should be made for any damage to the packing box.

Then the unit should be unpacked carefully; all components, accessories and the table itself should be inspected for any damage or loss of component parts.

If any damage is evident, the carrier or dealer should be notified immediately.

Safety Warnings

1. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
2. This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.

3. DO NOT modify, disassemble or repair.
4. DO NOT leave the appliance plugged in when not in use. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
5. To reduce the risk of fire, or electric shock – DO NOT use outdoors or on wet surfaces. DO NOT place the product on an uneven or soft ground.
6. DO NOT use with damaged cord or plug.
7. DO NOT cut, damage, or modify the cord. DO NOT pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. DO NOT pull, twist, or bend the cord with unnecessary force. DO NOT run the product over cord. Keep cord away from heated surfaces. DO NOT place heavy objects on the cord or allow the cord to get pinched in between objects. DO NOT wind the cord around the product.
8. DO NOT unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
9. DO NOT handle plug or the product with wet hands.
10. DO NOT use the product near flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present. The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion.
11. Make sure the local voltage and frequency of the power meet the requirements on the label of the product.
12. Avoid using the product in dusty, vibrating and wet environment and in chemical storage place.
13. Neither people nor animals are allowed to be under the tabletop especially when it is power on.
14. Gently control the table to rise or go down slowly and safely.
15. Turn off all controls before unplugging.



Assembly Instructions

1. Clockwise screw the casters into predrilled holes at the bottom of the table base.
2. Put on the waste collection box by sliding into the trough.
3. Insert the IV pole into the fixture clamp and tighten the knob when necessary.
4. Adjust the tabletop angle, whole top tilting angle and the table base height accordingly.

Operation Instructions

1. Move the table to the desired position and lock the casters.
2. Clean and disinfect the tabletop.
3. Power on and step on the "up" and "down" to adjust the height to a desired level.
4. Turn down the side-panel handle to release the panel. Adjust the angel of the panel and turn up the side-panel handle to lock the panel in position.
5. Insert the IV pole in the IV pole mount and turn the tightening knot to fix it.
6. Gently place the patient animal on the tabletop.
7. Start operation.
8. Move the patient away after the operation.
9. Clean the tabletop. Before cleaning, users can use the operation surface angel adjuster to tilt the tabletop for easier cleaning.

Maintenance

In between usages, the table should be cleaned with a soft cloth or sponge using a mild cleaning agent (and then disinfected).

Parts Replacement

Electric motor replacement

1. Disconnect the powder cord from the wall socket. Remove the tabletop from the frame assembly, and set it aside. Remove the grooming arm.
2. Disconnect the electric motor cable from the motor control unit. Remove the snap rings and the retaining bolts that hold the electric motor to the frame assembly. (See Figure 1 and 2)
3. Using help, lift he frame assembly up, and remove the entire motor assembly from the frame.
4. Install the new motor assembly in the reverse order. Reconnect the cable to the motor control unit.
5. Plug the power cord into a wall socket and test the table for proper operation.





Figure 1



Figure 2



Figure 6

Control pedal replacement

1. Disconnect the powder cord from the wall socket.
2. Remove the three screws holding the control pedal to the frame assembly.
3. Disconnect the control cable connector from the motor control unit. (See Figure 3)
4. Install a new pedal in the reverse order, and re-connect the cable to the motor control unit.
5. Plug the power cord into a wall socket and test the table for proper operation.



Figure 3

4. Take the transformer off the mounting rack. (See Figure 6)
5. Install a new transformer in the reverse order.

Transformer replacement

1. Disconnect the powder cord from the wall socket.
2. Disconnect the power cable connector from the control pedal. (See Figure 4)
3. Disconnect the control cable connector from the electric motor unit. (See Figure 5)



Figure 4




Figure 5

blovi

blovi


BL-VT01

Nowa
generacja



Instrukcja obsługi

Nazwy elementów



- | | |
|---|--|
| 1. Kanał odpływowy | 8. Dwuczęściowy blat |
| 2. Uchwyt do stojaka na kroplówkę | 9. Otwór odpływowy |
| 3. Pokrętko mocujące | 10. Przezroczysty pojemnik na płynne odpady |
| 4. Zawias amortyzujący | 11. Uchwyt panelu bocznego |
| 5. Podstawa z podnośnikiem elektrycznym | 12. Pokrętko regulacji kąta powierzchni roboczej |
| 6. Kółko jezdne | 13. Pedał nożny |
| 7. Uchwyt do mocowania smyczy | |

Zawartość zestawu

- Rama stołu
- 4 kółka klasy medycznej
- Pojemnik na odpady
- Stojak na kroplówkę
- Pokrętła mocujące

Parametry

Wymiary produktu	1400×500×700–1200 mm
Wymiary opakowania	1460×580×850 mm
Waga netto	80 kg
Waga brutto	95 kg
Regulacja wysokości stołu	71-120 cm
Wymiary blatu	50x140 cm
Zakres nachylenia blatu	0-45°

Zalety produktu

- Dwuczęściowy system blatu, który można regulować od pozycji poziomej do niemal pionowej, co pozwala ustawić zwierzę w odpowiedniej pozycji podczas zabiegów chirurgicznych.
- Rynienka ze stali nierdzewnej o szerokości 10 cm kieruje odpady płynne do otworu odpływowego.
- Przezroczysty pojemnik umożliwia zbieranie odpadów oraz kontrolę objętości cieczy.
- Wytrzymały i niezawodny siłownik elektryczny (napędzany przez firmę Linak) zapewnia długą żywotność urządzenia.
- Wodoodporny pedał nożny umożliwia łatwą i wygodną regulację wysokości blatu.
- Bezpieczna i stabilna konstrukcja V-blatu z regulacją kąta nachylenia.
- Każdy panel roboczy ma długość 23 cm – powyżej przeciętnej długości przedramienia.
- Dwa przesuwne uchwyty z szybkozłączkami znajdują się po obu stronach stołu, umożliwiając łatwe przymocowanie smyczy zabezpieczających zwierzę.
- Specjalny system buforowy (złożony z zawiasów i sprężyn pneumatycznych) amortyzuje uderzenia całego blatu oraz bocznych paneli.
- Kółka medyczne zapewniają płynny i bezpieczny ruch.

Kontrola opakowania

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowane przez firmy zewnętrzne zajmujące się transportem lub dostawą. W dniu dostawy urządzenia zaleca się sprawdzenie opakowania zewnętrznego pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Następnie produkt powinien zostać ostrożnie rozpakowany – wszystkie komponenty, akcesoria oraz sam stół powinny zostać sprawdzone pod kątem uszkodzeń lub braków. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, należy niezwłocznie powiadomić przewoźnika lub sprzedawcę.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa

1. Używaj stołu wyłącznie zgodnie z instrukcją. Stosuj wyłącznie zalecanych przez producenta akcesoriów.
2. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, bądź osoby niedoświadczone, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
3. Dzieci powinny należeć nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.
4. NIE modyfikuj, nie rozkładaj i nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
5. NIE pozostawiaj urządzenia podłączonego do prądu, gdy nie jest używane. Odłącz je od gniazdka, gdy nie jest w użyciu i przed serwisowaniem.
6. Aby zminimalizować ryzyko pożaru lub porażenia prądem, NIE używaj produktu na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach. NIE umieszczaj produktu na nierównym lub miękkim podłożu.
7. NIE używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką.
8. NIE przecinaj, nie uszkodzaj ani nie modyfikuj przewodu. NIE ciągnij za przewód, nie używaj go jako uchwytu, nie zamykaj drzwi na przewodzie ani nie ciągnij przewodu wzdłuż ostrych krawędzi. NIE skręcaj ani nie zginać przewodu na siłę. NIE prowadź przewodu pod urządzeniem. Trzymaj przewód z dala od nagrzanym powierzchni. NIE stawiaj ciężkich przedmiotów na przewodzie ani nie przysięgaj go pomiędzy innymi przedmiotami. NIE owijaj przewodu wokół urządzenia.
9. NIE odłączaj wtyczki ciągnąc za przewód. Zawsze chwytaj za wtyczkę, nie za kabel.
10. NIE dotykaj wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
11. NIE używaj produktu w pobliżu łatwopalnych lub palnych cieczy, takich jak benzyna, ani w miejscach, gdzie mogą występować ich opary. Opary te mogą tworzyć zagrożenie pożarem lub wybuchem.
12. Upewnij się, że lokalne napięcie i częstotliwość zasilania odpowiadają wymaganiom wskazanym na tabliczce znamionowej produktu.
13. Żadne osoby ani zwierzęta nie powinny znajdować się pod blatem stołu, zwłaszcza gdy jest on włączony.
14. Delikatnie podnoś lub opuszczaj blat, aby zapewnić bezpieczeństwo.
15. Wyłącz wszystkie funkcje przed odłączeniem urządzenia od zasilania.

Instrukcja montażu

1. Wkręć kółka jezdne w przygotowane otwory montażowe na spodzie podstawy stołu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
2. Umieść pojemnik na odpady, wsuwając go do rynny.
3. Włóż wysięgnik do odpowiedniego uchwytu i zabezpiecz za pomocą pokrętła, jeśli to konieczne.
4. Wyreguluj kąt nachylenia blatu oraz wysokość całego stołu.

Instrukcja obsługi

1. Ustaw stół w odpowiedniej pozycji i zablokuj kółka.
2. Oczyszcz i zdezynfekuj blat.
3. Podłącz zasilanie i użyj pedałów „góra/dół”, aby ustawić blat na odpowiedniej wysokości.
4. Opuść uchwyt boczny, aby zwolnić blokadę blatu. Wyreguluj kąt nachylenia, następnie podnieś uchwyt boczny z powrotem, aby zablokować blat w odpowiedniej pozycji.
5. Włóż uchwyt stojak na kropłówkę do uchwytu i dokręć pokrętło, aby go zabezpieczyć.
6. Ostrożnie umieść zwierzę na blacie.
7. Rozpocznij pracę.
8. Po zakończeniu zabiegu ostrożnie zdejmij zwierzę ze stołu.
9. Oczyszcz stół. Przed czyszczeniem możesz użyć regulatora kąta nachylenia, aby przechylić blat i ułatwić usuwanie zanieczyszczeń.

Konserwacja

Miedzy użyciami stół należy czyścić miękką ściereczką lub gąbką, używając łagodnego środka czyszczącego, a następnie zdezynfekować.

Wymiana części

Wymiana silnika elektrycznego

1. Odłącz przewód zasilający od gniazdka. Zdejmij blat ze stelaża i odstaw go na bok. Zdejmij stojak na kropłówkę.
2. Odłącz przewód silnika od jednostki sterującej. Zdejmij pierścienie zabezpieczające i śruby mocujące, które przytrzymują silnik do ramy stołu (Zdjęcie 1 i 2).
3. Z pomocą drugiej osoby unieś ramę i wyjmij cały zespół silnika z konstrukcji.
4. Zainstaluj nowy zespół silnika w odwrotnej kolejności. Podłącz przewód do jednostki sterującej.
5. Podłącz przewód zasilający do gniazdka i przetestuj działanie stołu.



Zdjęcie 1



Zdjęcie 2

Wymiana pedału sterującego

1. Odtłącz przewód zasilający od gniazdka.
2. Odkręć trzy śruby mocujące pedał do ramy stołu.
3. Odtłącz przewód pedału sterującego od jednostki sterującej (Zdjęcie 3).
4. Zainstaluj nowy pedał w odwrotnej kolejności i ponownie podłącz przewód do jednostki sterującej.
5. Podłącz przewód zasilający do gniazdka i przetestuj działanie stołu.



Zdjęcie 3

Wymiana transformatora


1. Odtłącz przewód zasilający od gniazdka.
2. Odtłącz przewód zasilający od pedału sterującego (Zdjęcie 4).
3. Odtłącz przewód z jednostki silnika (Zdjęcie 5).
4. Zdejmij transformator z uchwyty montażowego (Zdjęcie 6).
5. Zainstaluj nowy transformator w odwrotnej kolejności.



Zdjęcie 4



Zdjęcie 5



Zdjęcie 6